

Oznaczenia:

- ADC – adapter czujek konwecjonalnych ADC-1 w gnieździe G-T2Z
- – jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe adresowalnym G-3AD na stropie właściwym
- HR – optyczna czujka dymu DOR-35 w gnieździe G-37 w linii bocznej nieadresowalnej na stropie właściwym
- – jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe G-37 w linii bocznej nieadresowalnej na stropie właściwym
- – jonowa czujka dymu DIO-36 w gnieździe G-37 w linii bocznej nieadresowalnej na stropie podwieszonym
- – wskaźnik zadziałania WZ-31
- – izolator zwarć IZW-1 w gnieździe G-T2Z
- – przewód YnTKSYekw 1x2x0,8

SB - stół roboczy
SC - stanowisko spawalnicze
regał / szafa metalowa

1	pok. mistrza PCW	20.55m²
2	pok. prac. dyżurującego PCW	13.91m²
3	pom. socjalne PCW	19.63m²
4	umywalnia terakota	12.49m²
5	szatnia terakota	13.42m²
6	pom. pomocnicze posadzka bet. malowana	20.00m²
7	warsztat remontowy el. drewnianych posadzka bet. malowana	38.08m²
8	pom. pomocnicze PCW	10.22m²
9	pom. biurowe PCW	39.04m²
10	pom. biurowe PCW	22.57m²
11	pom. socjalne PCW	17.43m²
12	pom. prądu stałego PCW	21.17m²
13	pom. biurowe PCW	39.29m²
14	pom. biurowe PCW	39.06m²
15	pom. biurowe PCW	39.05m²
16	warsztat remontowy urządzeń elektr. posadzka bet. malowana	28.78m²
17	pomieszczenie gospodarcze posadzka bet. malowana	84.02m²

ARKADA Biuro Projektowe Piotr Archutowski

Sprawdził	DOZ	
INWESTOR		PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Krakowie 31-155 KRAKÓW, ul. Kopernika 36
INWESTYCJA		DEPOT dla PE DIESEL w KRAKOWIE-PŁASZÓW 31-155 KRAKÓW, ul. Kopernika 36
AUTO. ZGODNY		BUDYNEK WARSZTATU - ZAKRES: 1. ŁÓDŹ - PRUSZ 2. KRAKÓW - SŁAWKÓW - MEDYKA
PRZEDMIOT ZAKRESU		
		SKALA 1 : 50
		NUMER ARKUSZA E/5