



UWAGI:

1. W modernizowanej części należy zamontować nowe czujki serii DIO-2196 w gniazdach G-90 (elementy od nr 44/54/42 do 44/54/72)
2. Instalacje wykonać przewodem YnTKSYekw układanym:
 - w przestrzeni międzystropowej w rurkach RVS22
 - w pozostałych pomieszczeniach w listwach LE15x10 na tynku

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ PRZECIWOPOŻAROWĄ
 st. kpt. w str. spocz. inż. Zbigniew Dyb, Nr uw. 457/2003
 Kielce, dnia 04.07.2006
 Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
 stwierdzam z uwagami
 bez uwag
 tel. (41) 34-620-01, kom. 602-858-457

PRACOWNIA PROJEKTOWA 25-310 Kielce ul. Kościuszki 11/109 tel./fax. (0-41) 3445231		Tytuł projektu: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ APTEKI SZPITALNEJ POLEGAJĄCA NA WYDZIELENIU APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ W POWATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH, UL. RADOMSKA 70, (DZ.NR 9/61)	
Obiekt: BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY		Skala: 1:100	
Tytuł rysunku: RZUT PARTERU - STAN INSTALACJI PO MODERNIZACJI		Nr rysunku: 3P	
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		Data: 06.2006r.	
Branża: TELETECHNIKA		Nr uprawnień: _____	
Projektował: inż. Andrzej Dziedzic		Data: 0728/97/U	
Opracował: inż. Andrzej Dziedzic		Data: 0728/97/U	
Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Gajewski		Data: DTT-TU/02292/02/U	
UWAGI:			